

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bolesławcu

Bolesławiec, dnia 10 lipca 2026 roku

HK.9051.1.31.2026.MB

Hydro-Tech Sp. z o.o.

ul. Młyńska 3a, 59-730 Nowogrodzic

DECYZJA Nr 260/26

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bolesławcu działając na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r., poz. 1691), po rozpatrzeniu wniosku zarządcy wodociągu Hydro-Tech Sp. z o.o., ul. Młyńska 3a, 59-730 Nowogrodzic z dnia 10.07.2026 r. o przedłużenie terminu realizacji obowiązku zawartego w pkt 1:

- 1. Stwierdza niezgodność z wartością parametryczną dla ogólnej liczby mikroorganizmów, mętności, barwy i żelaza i orzeka warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Nowogrodzic do dnia 10.07.2026 r. - woda do spożycia może być używana wyłącznie po przegotowaniu.**

wynikającego z decyzji nr 237/26 z dnia 19.06.2026 r. zmienia wyżej wymienioną decyzję w części dotyczącej terminu wykonania powyższego obowiązku i jako nowy termin ustanawia:

- do dnia 19 lipca 2026 r.

UZASADNIENIE

W dniu 10.07.2026 r. zarządca wodociągu Hydro-Tech Sp. z o.o., ul. Młyńska 3a, 59-730 Nowogrodzic zwrócił się pismem o odroczenie terminu wykonania zalecenia zawartego w decyzji nr 237/26 z dnia 19.06.2026 r. W ww. piśmie strona przedstawiła podjęte działania naprawcze, mające na celu zapewnienie użytkownikom wody z wodociągu publicznego w Nowogrodzcu wody odpowiadającej wymogom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r., poz. 748); - wykonano czyszczenie i zachlorowanie studni ujęciowych wraz z ich przepłukaniem, -wykonano płukanie filtrów na stacji uzdatniania wody, - zachlorowano zbiorniki wody uzdatnionej,- zwiększono dawkę podchlorynu sodu w urządzeniu dozującym oraz intensywnie płukano sieć.

Przedłożone sprawozdania z badań wody nr SB/82844/07/2026 z dnia 03.07.2026 r. (SUW Nowogrodzic) wykonane przez Laboratorium SGS Polska z Pszczyny oraz nr 1096/26/A z dnia 10.07.2026 r. (Urząd Gminy Nowogrodzic), wykonane przez Laboratorium PWiK Dolina Bobru Sp. z o.o. w Bolesławcu, wykazały że próbki wody w zakresie przeprowadzonych badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych odpowiadają wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r., poz. 748).

Natomiast z cząstkowych wyników badań wody wykonanych przez akredytowane Laboratorium SGS Polska z Pszczyny dnia 08.07.2026 r., z sieci wodociągowej punkt zgodności, tj. Urząd Miejski

w Nowogrodźcu stwierdza się przekroczenie parametrów mętności w zakresie 1,86 NTU, przy normie 1 NTU.

W związku z podjętymi działaniami i poprawą jakości wody z wodociągu publicznego w Nowogrodźcu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bolesławcu przychylił się do wniosku strony i przedłużył termin wykonania wyżej wymienionego obowiązku.

W dalszym ciągu obowiązuje komunikat z dnia 19.06.2026 r. i kontynuowane są działania naprawcze.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. W konsekwencji z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.

Wniesienie odwołania przez stronę nie wstrzymuje obowiązku wykonania decyzji (art.130 § 3 pkt 1 i 2 kpa).

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu
Maria Paralusz
Kierownik Oddziału Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia

/pismo wydane w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymują:

1. Adresat
2. HK a/a

Do wiadomości:

Joanna Świder Burmistrz Nowogrodźca, ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodzic