



Próbka: 150741/07/2026

Szczegółowy opis próbki

Dane ogólne

Numer próbki: 150741/07/2026 Cena analiz: 123,00 PLN

Data pobierania: 2026-07-08 Cena poboru: 50,00 PLN

Data przyjęcia: 2026-07-08 Cena spraw.: 0,00 PLN

Status próbki: w trakcie analiz

Numer zlecenia: 26021067

Matryca: Woda uzdatniona

Numer partii:

Opis próbki: Urząd Gminy Rynek 1,; kurek czerpalny w toalecie

Wyniki podstawowe

Stronicowanie tabeli 20

Parametr	Wynik	Jednostka	Akred.	Metodyka	Koniec
Liczba Escherichia coli	0	jtk/100ml	(A)	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04	2026-07-09
Liczba bakterii grupy coli	0	jtk/100ml	(A)	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04	2026-07-09
Liczba mikroorganizmów w 22°C		jtk/1ml	(A)	PN-EN ISO 6222:2004	2026-07-09*
Mętność	1,86	NTU	(A)	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	2026-07-09